

Российская Федерация  
Администрации  
Новоселовского района  
Красноярского края  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Толстомысенское ПП ЖКХ»  
администрации Новоселовского района  
662445, Красноярский край, Новоселовский район  
п. Толстый Мыс, ул. Новая 24-2  
тел. 96-3-81  
E-mail: tolstiy.mis@yandex.ru  
ОГРН 1052439009974  
ИНН/КПП 2429002263/242901001  
Исх. № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г

Адрес подключаемого  
Индивидуального жилого  
дома \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Заявителя \_\_\_\_\_

Зарегистрирован: \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА  
расположенного по адресу:  
Красноярский край, Новоселовский район**

1. Настоящее техническое условие выдаётся на присоединение системы водоснабжения индивидуального жилого дома к муниципальной системе водоснабжения.  
Основание:
  1. Паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выданный \_\_\_\_\_  
дата выдачи паспорта \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_;
  2. Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом, назначение: жилое, общая площадь \_\_\_\_\_ кв.м., кадастровый (или условный) номер: \_\_\_\_\_  
№ серия \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_;
  3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, категории земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь \_\_\_\_\_ кв.м., кадастровый (или условный) номер: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.;
  4. Выкопировка с плана земель масштаба 1:2000с указанием расположения участка \_\_\_\_\_; выданная  
начальником сектора архитектуры и градостроительства администрации  
Новоселовского района Красноярского края
2. Для обеспечения запрашиваемых объектов водопотребления Вам необходимо заключить договор на подключение к муниципальным сетям водоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г № 360.
3. **Водоснабжение.**  
Запрашиваемый объём водопотребления - 1,0 м<sup>3</sup>/сут.  
Вода питьевая, Гарантированный напор – 3 кг/см<sup>2</sup>  
Максимальная нагрузка в точке подключения – 8 м<sup>3</sup>/ час.  
**Точка подключения:**  
Водоснабжение предусмотреть от водопровода \_\_\_\_\_,  
проложенного по ул. \_\_\_\_\_.  
Подключение произвести согласно прилагаемой схеме напротив участка.  
В месте врезки установить задвижку с обрезанным клином и штоком в ковре.

Трассу от коверной задвижки к жилому дому № \_\_\_\_\_ проложить диаметром d-20 мм полиэтилен (ПЭ Гост 18599-200/)

Глубину заложения водопровода принять не менее 3 м до верха трубы. Уклон водопроводной сети выполнить от индивидуального жилого дома в сторону точки подключения не менее 5 мм на 1 п.м. трассы.

На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учёта водопотребления по альбому ЦИРВ 03А.00.00.00 листы 5,6,7,8 в соответствии с требованиями главы IV<sub>2</sub> «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

#### **4. Водоотведение.**

Ввиду отсутствия централизованной канализации в данном районе сброс стоков от дома осуществлять в водонепроницаемый выгреб с возможностью их вывоза ассенизационной машиной.

Выгреб должен быть заводского исполнения из водонепроницаемого пластика или изготовлен из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича, снабжен внутренней и наружной гидроизоляцией.

**Выгреб расположить на расстоянии не менее 5 м от жилого дома и не менее 1 м – от границы соседнего участка.**

Заключить договор со специализированной лицензированной организацией на вывоз сточных вод с МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ»

5. Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с администрацией МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ»
6. Перед строительством сетей водоснабжения получить разрешение на производство земляных работ в администрации Толстомысенского сельсовета. Для этого произвести согласование со службами района, имеющими подземные коммуникации: МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» (ул. Новая 24-2), Новоселовским узлом связи (п. Новоселово ул.), ОГИБДД УВД Новоселовского района (ул.)
7. Прокладка сетей производится за счёт средств владельца дома.
8. Монтаж сетей, сооружений и узлов учёта выполняется по договору с МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» или иной специализированной организацией, имеющей лицензию на право производства работ, с учётом требований нормативно-технической документации. Все остальные случаи подключения считаются самовольными.

#### **При монтаже сетей иной организацией:**

1. Заключение ДОГОВОРА на технический надзор с МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» перед началом строительно-монтажных работ.
  2. Строительно-монтажные работы предъявить МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» для допуска в эксплуатацию.
  3. Предъявить полный пакет исполнительной документации в МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» с предоставлением исполнительной схемы, в которой необходимо указать: привязку трассы к существующей ситуации на местности, её протяженность, глубину заложения, материал и диаметр труб.
9. После выполнения вышеперечисленных требований МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» производит врезку в муниципальные водопроводные сети.

#### **Врезка производится силами МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ»**

**Врезка в муниципальную водопроводную сеть и отключающая арматура в месте врезки после окончания строительно-монтажных работ переходит в муниципальную собственность.**

10. По выполнении работ МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» осуществляет пломбировку водомерного узла с составлением акта допуска в эксплуатацию узла учёта холодной воды у потребителя (частный сектор) и выдаёт справку о выполнении данных технических условий.
11. При предъявлении справки владелец дома обязан в двухнедельный срок со дня подключения к системе коммунального водоснабжения обратиться в отдел быта предприятия и заключить договор на водопользование в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», который не будет заключён без предъявления узла учёта водопотребления. При невыполнении указанного требования водопользование считается самовольным.

**Постановка на абонентский учёт производится при наличии СПРАВКИ о выполнении технических условий и акта допуска в эксплуатацию узла учёта холодной воды у потребителя (частный сектор)**

12. Согласно п. III.30 Постановления Правительства Российской Федерации № 167 от 12 февраля 1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам), а также самовольное пользование этими системами.
13. При обнаружении самовольного присоединения и неуплате услуг предприятия за два месяца вправо, в соответствии с действующим законодательством, прекратить подачу воды и приём стоков и ликвидировать сооружения для подключения к системам коммунального водоснабжения и канализации за счёт Заказчика. Ему предъявляется сумма за израсходованную воду и сброшенные стоки в соответствии с п. IV. 457 и VI.78 «Правил» и, в дальнейшем, за отключение и подключение, согласно расчётам.
14. Владелец жилого дома, осуществляющий на принадлежащем ему на праве собственности или ином основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением водопотребления, для его подключения к сетям водоснабжения и канализации **должен обратиться** с соответствующим заявлением в МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ» для получения технических условий на новые объёмы водопотребления.
15. Владелец жилого дома может предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ»
16. Ответственность за исправное техническое состояние систем, сооружений и узла учёта возлагается на владельца дома.

Срок действия ТУ -3 года

Директор МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ»

А.К. Газенкамф